

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ



- распорядительным документом определить противопожарный режим;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности и планы эвакуации людей и имущества при пожаре, довести их до сотрудников;
- обучить сотрудников действиям по предупреждению и тушению пожаров;
- создать пожарно-техническую комиссию (ДПТ);
- оборудовать места для курения;
- указать номера телефонов для вызова пожарной охраны

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ**
- без специального разрешения проводить огневые и другие пожароопасные работы;
 - курить в неустановленных местах;
 - разводить костры и сжигать горючие отходы ближе 50м от зданий и сооружений;
 - эксплуатировать неисправные электроустановки и нагревательные приборы

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ТЕРРИТОРИЙ



- территория должна быть очищена от сгораемого мусора, отходов и сухой травы;
- дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения следует содержать свободными для проезда пожарной техники;
- здания и сооружения должны быть обеспечены в соответствии с нормативными требованиями установками пожарной автоматики, противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения;
- инженерные и технологические системы в зданиях (сооружениях) должны содержаться в исправном состоянии

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ И ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

На эвакуационных выходах нельзя устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны свободно открываться в сторону выхода. Они не должны иметь запоров, препятствующих свободному открыванию изнутри без ключа.

На путях эвакуации необходимо иметь освещение

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать пути эвакуации, устраивать пороги, забивать двери;
- устраивать под лестницами кладовки;
- при пожаре использовать лифты;
- находиться одновременно в помещениях с одним эвакуационным выходом свыше 50 человек



ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Запрещается пользоваться открытым огнем



Запрещается курить



Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества



Дверь эвакуационного выхода



Огнетушитель



Пожарный рукав



Место для курения



Направление эвакуации

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-8	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушащего вещества, кг	1,4	3,1	3,5	4,2	5,8	7	14	56
Масса огнетушителя, кг	6,2	7,8	13,3	14,8	20	30	60	230
Длина шланга, м	3	2,8	3	3	3	3	8	8
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	10	10	10	10
Продолжительность службы, м (год)	0,41	0,41	1,00	1,00	1,73	1,73	1,73	2,8



ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Шкаф ППК защищает от влаги и пыли оборудование

- Место установки
- Путь доставки огнетушащего вещества к месту применения
- Пожарный кран
- Пожарный рукав
- Шланг

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

Щит ПЩ должен быть установлен на высоте от пола 1,35 м

ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

- Видимая часть щита 2 см в год
- Проверка с пропуском воды 1 раз в год
- Шланг
- Соединитель
- Стекло
- Стекло, ручка и другие детали щита должны быть чистыми
- Шланг должен находиться в сухом состоянии
- Водяной насос должен быть исправным
- Водяной насос должен быть исправным

ПЕСОК

ВОДА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН:

Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану. При этом необходимо назвать адрес объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию.

Принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранению материальных ценностей.

Если пожар возник на предприятии, сообщить о нем руководителю или ответственное компетентное должностное лицо и (или) дежурного по объекту.

В случае необходимости сообщить в другие аварийно-спасательные службы (медицинскую, газоспасательную и т.п.).

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

Проверить, вызвана ли пожарная охрана (продублировать сообщение), довести событие к сведению владельца предприятия.

В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение (эвакуацию), используя для этого имеющиеся силы и средства.

Удалить за пределы опасной зоны всех работающих, не связанных с ликвидацией пожара.

Прекратить работы в здании (если это допускается технологическим процессом производства), кроме работ, связанных с ликвидацией пожаров.

Осуществить в случае необходимости отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений (за исключением устройств противодымовой защиты), и выполнить следующие мероприятия, которые содействуют предотвращению развития пожара и задымленности здания.

Проверить включение оповещения людей о пожаре, установок пожаротушения, противодымной защиты.

Организовать встречу подразделений пожарной охраны, предоставить им помощь в выборе наилучшего пути для подъезда к центру пожара и установиться на водные источники.